

四川省地震局自贡地震监测中心站

四川省地震局自贡地震监测中心站 关于采购地震台站电源市场调研询价工作的函

各潜在供应商：

现根据工作需要，决定开展四川省地震局自贡地震监测中心站采购地震台站电源市场调研询价工作，现将有关事项函告如下：

一、供应商基本条件

1. 在中华人民共和国境内注册，具备独立法人资格并有效存续的供应商；具备能够履行所需服务的能力。

2. 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录；（被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与本次政府采购活动。

二、需要提交的相关材料

1. 营业执照正或副本（复印件加盖鲜章）；

2. 一次性报价表（见附件）；

3. 供应商认为其它应提交的证明材料（内容不限）。

三、限价及成交原则

在满足采购需求基础上，达到技术参数且价格最低成交。

四、采购需求及技术和服务要求

1. 采购电源数量：32 个（交流电版 30 个，交流太阳能版 2 个）。

2. 技术指标：

2.1 地震台站电源（交流电版）

输入电压：市电 AC220（180-264VAC）V；50Hz

交流充电电流：12V20A 智能三阶段充电方式

输出电压：DC12V；

输出总功率：二路 12V，合计大于 36W，瞬时最大功率 48W；

输出电压精度： $\leq 1\%$ ；

电压调整率： $\leq 2\%$ ；

负载调整率： $\leq 2\%$ ；

输出纹波电压峰峰值： $\leq 30\text{mv}$ ；

功能指标：2U 标准机架式机箱设计；工业级元器件；面板具备充电、输出功能指示灯显示；后面板 2 路输出接线端子、配备输出控制开关、一路蓄电池接线端子，一路太阳能接线端子（选配）、交流输入端口；电源具备交流功能，模块化添置、替换、拆卸；电源整体尺寸：482*300*88mm；

提供详细的电源实物图片。

2.2 地震台站电源（交流太阳能版）

输入电压：市电 AC220（180-264VAC）V； 50Hz；

交流充电电流：12V20A 智能三阶段充电方式；

输出电压：DC12V；

输出电压精度： $\leq 1\%$ ；

电压调整率： $\leq 2\%$ ；

负载调整率： $\leq 2\%$ ；

输出纹波电压峰峰值： $\leq 30\text{mv}$ ；

太阳能额定充电电流：60A；

均衡电压：14.8V；

浮充电压：13.7V；

关断电压：11.2V；

恢复电压：12.0V；

输出电压：DC12V；

输出总功率：二路 12V，合计大于 36W，瞬时最大功率 48W；

功能指标：2U 标准机架式机箱设计；工业级元器件；面板具备充电、输出功能指示灯显示；后面板 2 路输出接线端子、配备输出控制开关、一路蓄电池接线端子，一路太阳能接线端子、交流输入端口；电源具备交流、太阳能功能，模块化添置、替换、拆卸；电源整体尺寸：482*300*88mm；

提供详细的电源实物图片。

3. 交付时间：合同签订后三日内供货完成。

五、其他

请符合以上条件的供应商在 5 月 19 日 18:00 前将报价单及相关材料密封装订后报送至自贡地震监测中心站 517 室。

联系人：周先生，18980899894。

地 址：四川省自贡市板仓工业园区金川路 15 号。

附件：一次性报价单

四川省地震局自贡地震监测中心站

2025 年 5 月 13 日



附件

一次性报价单

四川省地震局自贡地震监测中心站：

我公司收悉并研究了《四川省地震局自贡地震监测中心站关于采购地震台站电源市场调研询价工作的函》，满足贵单位采购项目的各项要求，经核算，我公司报价为人民币_____（大写：）

供应商法定代表人签字：

供应商名称（公章）：

年 月 日